

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома.

г. Челябинск

« 16 » мая 2018 г.

Комиссия в составе: директора ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ№4» Пайвиной Ю.В. инженера ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ№4» Фадеевой С.Г.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома №8 по ул. Вишнегорская, г. Челябинска, 1960 г.п..

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено:

	Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1	Фундамент	в технически исправном состоянии
2	Наружные и внутренние капитальные стены	в технически исправном состоянии
3	Перегородки	в технически исправном состоянии
4	Перекрытия:	
	чердачные	в технически исправном состоянии
	междуэтажные	в технически исправном состоянии
	подвальные	в технически исправном состоянии
	другое	-
5	Крыша	в технически исправном состоянии
6	Полы	в технически исправном состоянии
7	Проёмы	
	окна	в технически исправном состоянии
	двери	в технически исправном состоянии
	другое	-
8	Отделка	
	внутренняя	в технически исправном состоянии
	наружная	в технически исправном состоянии
	другое	-
9	Оборудование	
	механическое	-
	электрическое	-
	санитарно-техническое	-
	мусоропровод	-
	лифт	-
	вентиляция	в технически исправном состоянии
	другое	-
10	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:	
	электроснабжение	в технически исправном состоянии
	холодное водоснабжение	требуется текущий ремонт
	горячее водоснабжение	-
	водоотведение	в технически исправном состоянии
	газоснабжение	в технически исправном состоянии
	отопление	требуется текущий ремонт
11	Крыльца	в технически исправном состоянии

Выводы и рекомендации комиссии: МКД в технически исправном состоянии

Подписи:

 Пайвина Ю.В.
 Фадеева С.Г.