

**АКТ**

**Планового осеннего осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома.**

г. Челябинск

« 03 » сентября 2018г.

**Комиссия в составе:** директора ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ№4» Пайвиной Ю.В. инженера ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ№4» Фадеевой С.Г.



составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома №56 по ул. 60 лет Октября, г. Челябинска, 1973 г.п.

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено:

	Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1	Фундамент	в технически исправном состоянии
2	Наружные и внутренние капитальные стены	в технически исправном состоянии
3	Перегородки	в технически исправном состоянии
4	Перекрытия:	
	чердачные	в технически исправном состоянии
	междуэтажные	в технически исправном состоянии
	подвальные	в технически исправном состоянии
	другое	-
5	Крыша	в технически исправном состоянии
6	Полы	в технически исправном состоянии
7	Проёмы	
	окна	требуется текущий ремонт
	двери	в технически исправном состоянии
	другое	-
8	Отделка	
	внутренняя	частичное отслоение лакокрасочного слоя
	наружная	в технически исправном состоянии
	другое	-
9	Оборудование	
	механическое	-
	электрическое	в технически исправном состоянии
	санитарно-техническое	-
	мусоропровод	-
	лифт	в технически исправном состоянии
	вентиляция	в технически исправном состоянии
	другое	-
10	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:	
	электроснабжение	в технически исправном состоянии
	холодное водоснабжение	требуется текущий ремонт общедомовых стояков
	горячее водоснабжение	требуется текущий ремонт общедомовых стояков
	водоотведение	требуется текущий ремонт общедомовых стояков
	газоснабжение	в технически исправном состоянии
	отопление	требуется текущий ремонт
11	Крыльца	в технически исправном состоянии

**Выводы и рекомендации комиссии:** МКД в технически исправном состоянии

**Подписи:**

 Пайвина Ю.В.  
 Фадеева С.Г.