

**АКТ**

**Планового весеннего осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома.**

г. Челябинск

« 16 » мая 2020г

Комиссия в составе: директора ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ №4 «Восточный» Пайвиной Ю.В.,  
 инженера ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ №4 «Восточный» Фадеевой С.Г.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества  
 многоквартирного дома №1а по ул. Приборостроителей, г. Челябинска, 1972 г.п.

Е ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено:

№	Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1	Фундамент	требуется текущий ремонт цоколя, отмостки
2	Наружные и внутренние капитальные стены	в технически исправном состоянии
3	Перегородки	в технически исправном состоянии
4	Перекрытия:	
	чердачные	в технически исправном состоянии
	междуэтажные	в технически исправном состоянии
	подвальные	в технически исправном состоянии
	другое	-
5	Крыша	в технически исправном состоянии
6	Полы	в технически исправном состоянии
7	Проёмы	
	окна	требуется текущий ремонт
	двери	в технически исправном состоянии
	другое	-
8	Отделка	
	внутренняя	частичное отслоение лакокрасочного слоя
	наружная	в технически исправном состоянии
	другое	-
9	Оборудование	
	механическое	-
	электрическое	-
	санитарно-техническое	-
	мусоропровод	-
	лифт	-
	вентиляция	в технически исправном состоянии
	другое	-
10	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:	
	электроснабжение	в технически исправном состоянии
	холодное водоснабжение	требуется текущий ремонт
	горячее водоснабжение	требуется текущий ремонт
	водоотведение	требуется текущий ремонт
	газоснабжение	в технически исправном состоянии
	отопление	требуется текущий ремонт
11	Крыльца	требуется текущий ремонт

**Выводы и рекомендации комиссии:** МКД в технически исправном состоянии

**Подписи:**



\_\_\_\_\_  
 Пайвина Ю.В.  
 \_\_\_\_\_  
 Фадеева С.Г.