

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

«26» марта 2022 г.

Комиссия в составе: представители ООО «Ремжилзаказчик – ЖЭУ №2 «Бакал»

Директор Кирилук И.А., ООО «Ремжилзаказчик» Инженер Морец Р.Р.



Составили настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 27А по ул. Байкальской

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент (отмостка)	трещины, проседание отмостки местами
2. Крыльца	В удовлетворительном состоянии
3. Фасад: <ul style="list-style-type: none"> • Стены • Козырьки • Двери • Цоколь • Балконы • Водостоки 	Частичное отслоение штукатурно-окрасочного слоя Не предусмотрены проектом здания В технически исправном состоянии Частичное отслоение штукатурно-окрасочного слоя Частичное разрушение целостности балконных плит В удовлетворительном состоянии
4. Кровля: <ul style="list-style-type: none"> • оголовки 	Трещины, сколы шиферных листов, коррозия кровельного железа, требуется капитальный ремонт. Отслоение штукатурно-окрасочного слоя, требуется текущий ремонт
5. Лестничные клетки <ul style="list-style-type: none"> • Окна (рамы) • Остекление • Стены 	В удовлетворительном состоянии В удовлетворительном состоянии В удовлетворительном состоянии
6. Элеваторный узел <ul style="list-style-type: none"> • Запорная арматура 	В удовлетворительном состоянии
7. Внутридомовые инженерные коммуникации <ul style="list-style-type: none"> • Система теплоснабжения • Холодное водоснабжение • Горячее водоснабжение • Водоотведение • Электроснабжение • Газоснабжение 	В удовлетворительном состоянии В удовлетворительном состоянии Не предусмотрено проектом здания В удовлетворительном состоянии В удовлетворительном состоянии В удовлетворительном состоянии
8. ВВП	Не предусмотрен проектом здания
9. Водомерный узел	В рабочем состоянии
10. Герметизация ввода	Не нарушена

Выводы и рекомендации комиссии: обследованное здание находится в удовлетворительном состоянии и нуждается в проведении текущего и капитального ремонта.

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:


 _____ (Кирилук И.А.)

 _____ (Морец Р.Р.)

